

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江浙能温州发电有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC240611
用人单位名称	浙江浙能温州发电有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	温州市乐清市磐石镇迎晖南路 76 号	联系人	鲁明建
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	孟雷风	项目审核人	吕烽
项目负责人	常腾起	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	常腾起, 乐永吉		
调查时间	2024-08-11	用人单位陪同人	鲁明建
检查范围	三期运行系统、二期运行系统、公辅单元、化水系统、四期运行系统、灰硫系统、网控楼、输煤系统、运行系统		
存在的职业病危害因素	一氧化碳, 二氧化硫, 噪声, 工频电场, 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(以二氧化氮计), 氯, 氯化氢及盐酸, 游离二氧化硅, 煤尘(游离 SiO ₂ 含量 <10%) (呼尘), 石灰石粉尘(呼尘), 石膏粉尘(呼尘), 矽尘(10% ≤ 游离 SiO ₂ 含量 ≤ 50%) (呼尘), 硫化氢, 高温		
采样、检测人员	孟雷风, 刘瀚裕, 常腾起, 邓交洁, 井瑜, 褚震, 王耀韬, 林波, 郑刚超, 徐磊杰, 乐永吉, 何峰		

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

采样、检测时间	2024-08-20 至 2024-08-23	用人单位陪同人	鲁明建
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 142 个点、个体 24 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 231 个点、个体 40 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 10 月 09 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

