

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波明州热电有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	JC241240
用人单位名称	宁波明州热电有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市鄞州区鄞州工业园区(姜山镇花园村)	联系人	陈嘉杰
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	孟雷风	项目审核人	吕烽
项目负责人	朱毅东奇	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	朱毅东奇, 褚震		
调查时间	2024-09-24	用人单位陪同人	陈嘉杰
检查范围	化水系统、检维修间、热力系统、脱硫系统、输料系统、输煤系统		
存在的职业病危害因素	一氧化碳, 二氧化硫, 二氧化碳, 其他粉尘(总尘), 噪声, 工频电场, 木粉尘(硬)(总尘), 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(以二氧化氮计), 氯化氢及盐酸, 游离二氧化硅, 煤尘(游离 SiO ₂ 含量<10%)(呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%)(呼尘), 硫化氢		
采样、检测人员	张龙, 周之桢, 王佳豪, 赵若阳, 宁子茹, 朱毅东奇, 褚震, 孙阳洋		
采样、检测时间	2024-09-30	用人单位陪同人	陈嘉杰

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 44 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 80 个点、个体 18 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 10 月 21 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

